



Abänderungsantrag

Version 1

AO / 25. Mai 2022

BVD 70 2020.BVD.6900 Bern, Papiermühlestrasse 13, 15 und 17, Kasernenareal, Erweiterung und Sanierung Versorgung

Urheber/-in	Antrag	+ / ++	- / --
BaK (Kohler)	Zustimmung mit folgenden Auflagen:		
	1. Die Planung ist so anzupassen, dass die Abwärme der Serverkühlung für die Heizung der Gebäude oder des Brauchwassers eingesetzt werden kann.	+	
	2. Das Blockheizkraftwerk wird bei einer allfälligen Realisierung mit erneuerbarem Gas betrieben.	+	