



Proposition d'amendement

Version 1

brm / 25 mai 2022

DTT 70 2020.BVD.6900 Berne, Papiermühlestrasse 13, 15 et 17, caserne, agrandissement et rénovation de l'infrastructure d'approvisionnement

Auteur-e	Proposition	+ / ++	- / --
CIAT (Kohler)	Approbation aux conditions suivantes :		
	1. La planification doit être adaptée de façon à ce que la chaleur perdue lors du refroidissement des serveurs puisse être utilisée pour chauffer le bâtiment ou l'eau d'usage.	+	
	2. En cas de réalisation, la centrale de chauffage à distance est alimentée avec du gaz renouvelable.	+	